

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому  
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» мая 2026 г.

Регистрационный № 89-08-2026-008181



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №7»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900898278

ИНН: 8913000580

Место нахождения объекта защиты:

**АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. № 6, д. 3**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**02.07.2025**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5200

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	106234
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнализации (АПС); Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа (речевая); Системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции (ПДЗ); Спринклерная автоматическая установка пожаротушения (АУП) - помещение гардероба; Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) - серверные, архив, книгохранилище; Наружный противопожарный водопровод (от 4-х существующих пожарных гидрантов); Фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС).
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет выполнен согласно Приказу МЧС № 1140 от 14.11.2022 Расчетные значения пожарного риска <math>2,088 \cdot 10^7</math> в год Нормативное значение (по ст. 79 № 123-ФЗ) <math>1 \cdot 10^6</math> в год Комплекс дополнительных мероприятий (по СТУ): установка ФЭС, запорных устройств «Антипаника», разделение коридоров противопожарными перегородками, противопожарные шторы с проходом-лазейкой.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
Оценка ущерба не проводилась, страхование не осуществлялось.			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 69; СП 4.13130.2013, раздел 4, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 68, 99; СП 8.13130.2020, п. 4.1, 5.17, 6.3, 8.8, 8.9, таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 67, 98; СП 4.13130.2013, п. 8.2, 8.3, 8.7, таблица 2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 87, 88; СП 2.13130.2020, п. 5.4.16, 5.4.18, 6.5.1, таблица 6.8; СП 1.13130.2020, п. 4.4.2, 5.3.7, 5.4.8, таблица 2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 53, 89, 90; СП 1.13130.2020, п. 4.2.5, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1; СП 3.13130.2009, п. 5.2, таблица 2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 92; СП 4.13130.2013, п. 8.11; СП 1.13130.2020, п. 4.2.7; СП 7.13130.2013, п. 7.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 54, 83, 84; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.5, 6.4.4, 6.6.1; СП 485.1311500.2020, п. 4.1.1, 6.3.2, 7.1.3, 8.4; СП 3.13130.2009, таблица 2; СП 7.13130.2013, п. 8.2,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	8.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 82, 85; СП 484.1311500.2020, раздел 7; СП 6.13130.2021, п. 5.1, 5.2; ПУЭ, гл. 1.2, п. 1.2.19	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 69-ФЗ, ст. 34, 37, 38; Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 64; Постановление Правительства РФ № 1479, п. 50, 54, 410	Выполняется