

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«03» февраля 2022 г.
Регистрационный № 91-08-2022-000366

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус № 6 "Санатория "Восход"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Санаторий "Восход"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102133817

ИНН: 9108011100

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.02.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 8 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2041 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 17756 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |

| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|-------------|
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС адресная на базе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», СОУЭ 3-го типа проводная, ВПВ, ПГ – 40 м, ПВ – 30 | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился, на основании части 3 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 копеек.</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.ст.4, 6, 69; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.ст.4, 6, 69; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.ст.4, 6, 69; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы | Выполняется | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 4.3, табл. 1, п. 4.4, 4.12, 4.14, 4.19.</p> | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62, 68; Свод правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности": п. 4.1, 5.2, табл. 2, пп. 5.4-5.5, 6.3, 8.4, 8.6.</p> | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.ст. 4, 6, 90; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 8.1, 8.6 - 8.9.</p> | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.ст. 4,6, 29 - 32, 57, 58, 87, 88, 137, табл. 21, 22, 23, 24; Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п. 4.5 – 4.8, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.18, 5.4.20, раздел 6 табл. 6.9; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)": п. 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.5.2. | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 53 ч. 2, ч. 3, 88 ч. 19, 89 ч. 1, ч. 4, ч. 7, табл. 28, 29, ст. 134 ч. 1, ч. 6, ч. 12; Свод правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п. 4.2.1, пп. 4.2.3 – 4.2.7, п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 5.1.1, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.5, п. 5.3.6, п. 5.3.9, , пп. 7.1.1 - 7.1.3, пп. 7.3.2 – 7.3.5; "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 23, п. 24, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.8, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16. | Выполняется |
| 4.7. | Системы | Федеральный закон № 123-ФЗ | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | <p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 54, ст. 82 ч. 2, ст. 83 ч. 1 ч. 3-7 ч.9, ст. 84 ч.2 ч.4 ч. 7-11, ст. 91, ст. 103; Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования": п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 7.2.1, 7.2.4, 7.5.1, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.5, приложение таблица А.1 п.2; Свод правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности": п. 4.1, п. 5.2, таблица №2, п. 6.3; Свод правил СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования": п. 6.1.5, п. 6.1.16, п. 6.2.1, п. 6.2.2, таблица 7.1.</p> | |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. ст. 4, 6, 64; Свод правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности": п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.7, п. 6.8</p> | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия</p> | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о</p> | Выполняется |

| | |
|--|---|
| <p>по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>требованиях пожарной безопасности": ст. ст. 4, 6, 60, ч. 2 ст.62, 63, 82, 83, 84, 105; "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 23-27, 34, 35, 37, 41-43, 60, раздел XVIII, раздел XIX; Свод правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации": п. 4.1.19, 4.1.20, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.27-4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2-4.3.7, 4.3.12, 4.3.13, 4.4.1. 4.5.4.</p> |
|--|---|