

«27» июня 2022 г.

Регистрационный № 91-08-2022-008389



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Кафе «EASY PLACE»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Петров Савва Дмитриевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 321237500223944

ИНН: 230909854460

Место нахождения объекта защиты:

296400, Респ Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул Почтовая, земельный участок 3б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	135
1.6.	Объем здания, куб. м	540
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система охранно-пожарной сигнализации - отсутствует Пожарный гидрант на расстоянии 150 м.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Ст. 64, 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); Ст. 65 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 64, 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); Ст. 65 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 64, 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); Ст. 65 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется							

		(с изм. на 31.12.2020); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.15).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 64, 99 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.3, 3.9)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 64, 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно -планировочным и конструктивным решениям" (С Изменением №1) (пункты: 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 64, 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". (пункты: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8)	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 5, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (пункты: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 64, 118,119,120,121,122 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно -планировочным и конструктивным решениям" (С Изменением №1) (пункты: 7.1, 7.2, 7.6, 7.8)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 51, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); (СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". (С Изменениями №1 и 2 2020г.) (пункты: 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.24, 7.1, 7.11) Ст. 62, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018);	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Ст. 51,52, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 485.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (пункты:6.2.1,6.2.2,6.2.3, 6.2.4,6.2.5,6.2.6,6.2.8,6.2.9,6.2.10,6.2.11,6.2.12,6.2.13,6.2.14,6.2.15,6.2.16,6.2.17,6.2.18,6.2.19,6.2.20,6.2.21,6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.6,6.3.7,6.3.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11,6.3.12,6.3.13,6.3.14,6.4.1,6.4.2,6.4.3, 6.4.4,6.4.5,6.4.6,6.4.7,6.4.8,6.4.9,6.4.10,6.4.11,6.4.12,6.4.13,6.4.14,6.4.15,6.5.1,6.5.2,6.5.3,6.5.4,6.5.5,6.5.6,6.5.7,6.5.8,6.5.9,6.5.10,6.6.1,6.6.2,6.6.3,6.6.4,6.6.5,6.6.6,6.6.7,6.6.8,6.6.9,6.8.1,6.8.2,6.8.3,6.8.4,6.8.5,6.8.6,6.8.7,6.8.8,6.8.9, 6.8.10,6.8.11,6.9.1,6.9.2,6.9.3,6.9.4,6.9.5,6.9.6,6.9.7,6.9.8,6.9.9,6.9.10,6.9.11,6.9.12,6.9.13,6.9.14,6.9.15,6.9.16,6.9.17,6.9.18,6.9.19,6.9.20,6.9.21,6.9.22,6.9.23,6.9.24,6.9.25,6.9.26,10.31,10.32,10.33,10.34)</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.5 п.1; ст.53; ст.54; ст. 60; ст. 62 п.2; ст. 64; ст.83; ст.84; ст.86; ст. 91; ст.103; ст.105; ст.106) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 с изменениями на 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты: 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,</p>	<p>Выполняется</p>

	18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 32,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,60,65,71,73,75, 77,78,286,337,338,340,369,370,392, 393,394,395,396,397,398,399,400,40 3,404,406,407,409,411,412,413	
--	---	--