



«28» сентября 2022 г.

Регистрационный № 91-08-2022-013432

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

магазин «Диаманд» ИП Хамидуллиной Фидуси Нуруловны
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Хамидуллина Фидуся Нуруловна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315910200087128

ИНН: 911018190740

Место нахождения объекта защиты:

Респ Крым, р-н Черноморский, с Окуневка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	61
1.6.	Объем здания, куб. м	184
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система охранно-пожарной сигнализации - отсутствует Наружное противопожарное водоснабжение отсутствует	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Не проводилась		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 64, 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); Ст. 65 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изм. на 31.12.2020); СП	Выполняется

		4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.15).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 64, 99 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.3, 3.9)	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 64, 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (С Изменением №1) (пункты: 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 64, 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". (пункты: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Ст. 5, 64 Федерального закона от	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (пункты: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 64, 118,119,120,121,122 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно -планировочным и конструктивным решениям" (С Изменением №1) (пункты: 7.1, 7.2, 7.6, 7.8)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 51, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); (СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". (С Изменениями №1 и 2 2020г.) (пункты: 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.24, 7.1, 7.11) Ст. 62, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018);	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Ст. 51,52, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Не выполняется

	<p>с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>безопасности» (с изменениями на 27.12.2018); СП 485.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (пункты:6.2.1,6.2.2,6.2.3, 6.2.4,6.2.5,6.2.6,6.2.8,6.2.9,6.2.10,6.2.11,6.2.12,6.2.13,6.2.14,6.2.15,6.2.16,6.2.17,6.2.18,6.2.19,6.2.20,6.2.21,6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.6,6.3.7,6.3.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11,6.3.12,6.3.13,6.3.14,6.4.1,6.4.2,6.4.3, 6.4.4,6.4.5,6.4.6,6.4.7,6.4.8,6.4.9,6.4.10,6.4.11,6.4.12,6.4.13,6.4.14,6.4.15,6.5.1,6.5.2,6.5.3,6.5.4,6.5.5,6.5.6,6.5.7,6.5.8,6.5.9,6.5.10,6.6.1,6.6.2,6.6.3,6.6.4,6.6.5,6.6.6,6.6.7,6.6.8,6.6.9,6.8.1,6.8.2,6.8.3,6.8.4,6.8.5,6.8.6,6.8.7,6.8.8,6.8.9, 6.8.10,6.8.11,6.9.1,6.9.2,6.9.3,6.9.4,6.9.5,6.9.6,6.9.7,6.9.8,6.9.9,6.9.10,6.9.11,6.9.12,6.9.13,6.9.14,6.9.15,6.9.16,6.9.17,6.9.18,6.9.19,6.9.20,6.9.21,6.9.22,6.9.23,6.9.24,6.9.25,6.9.26,10.31,10.32,10.33,10.34)</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.5 п.1; ст.53; ст.54; ст. 60; ст. 62 п.2; ст. 64; ст.83; ст.84; ст.86; ст. 91; ст.103; ст.105; ст.106) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 с изменениями на 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты: 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15, 16,17, 18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,</p>	Выполняется

	32,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,60,65,71,73,75, 77,78,286,337,338,340,369,370,392, 393,394,395,396,397,398,399,400,40 3,404,406,407,409,411,412,413	
--	---	--