Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» декабря 2022 г.
Регистрационный № 91-08-2022-017311

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Спальный корпус Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым "Керченская специальная школа-интернат"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специальная школа-интернат»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102121409 ИНН: 9111006981

Место нахождения объекта защиты:
298302, Респ Крым, г Керчь, ул Чкалова, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.11.1946
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	432
1.6.	Объем здания, куб. м	3915
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресованная автоматическая пожарная сигнализация и средства оповещения людей на случай пожара 3 типа. Сигнал выведен на пульт пожарной охраны 3 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Республике Крым. ПВ централизованный ,условный проход 50 мм. ПК – укомплектованы пожарными рукавами и пожарными стволами

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не производился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч рублей ноль копеек)	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.65; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.1 ст.69; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, ч. 5.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.48. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.62	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.71, п.73; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1, п.7.2, п.7.3, п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.13, п.16(е), п 23 СП 2.13130.2020 Системы пожарной защиты. Обеспечение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 5.4.5, п. 5.4.16, п. 6.7.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: ч.1 п.2, п.16 п.п. д-ж, п.17 п.п. а, б, п.23, п.24, п.26, п. 27, п.36, п.37. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 89 (за искл. п.15); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18 — п. 4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4., п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.4.1 — п. 4.4.4, п. 7.1.1, п. 7.1.3, п. 7.1.5, п. 7.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.26, п.71; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.82 ч.2; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1, п. 7.3, п. 7.5, п. 7.7, п. 7.8, п. 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.10, п.16«е, о», п.32, п.37, п.42, п.48, п.50, п.54-56, п. 60. ФЗ-123 «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	требованиях пожарной безопасности»: ст. 62, 82-86, ст. 91; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.1, 13.1.9,13.2.1, 13.3.1,13.3.3, 13.3.6 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации: п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.5-4.1.8, 4.1.11-4.1.16, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.22-4.1.24, 4.1.26-4.1.36, 4.1.40, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.14, 4.3.16, 4.4.1-4.4.6, 4.4.10, 4.4.12-4.4.15, 4.4.18, 4.4.21, 4.5.1-4.5.4, 4.6.1, 4.6.6, 4.7.1-4.7.6, 6.1.2-6.1.4, табл. А.1, Б.1, 8.1-8.6, 8.9-8.12 прил. Г; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: п. 3.3-3.5, п.4.1-4.8, п.5.1 — п. 5.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62, ст.84, ст.85, ст.86, ст.89; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.14.2, п.14.4; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.2-5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.16, п.17, п.18 (абз. 2), п.19, п.23, п.24, п.26, п.27, п.32, п.35-37, п.48-50, п.54, п.60, п.65, п.67, п.71, п.73, п.77, п.93, п.94, п.392-394, п. 395-400, п. 403-407, приложение №1; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 53, ст. 54, ст. 57, ст. 58, ст. 60, ст. 62, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст.87, ст.88, ст.89, ст.91, ст.103, ст.105, ст.134, ст.137	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.