




«13» февраля 2023 г.
Регистрационный № 91-08-2023-002103

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МБДОУ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПШЕНИЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1159102008922

ИНН: 9105009663

Место нахождения объекта защиты:

297110, Респ. Крым, р-н. Нижнегорский, с. Пшеничное, ул. Школьная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	358	
1.6.	Объем здания, куб. м	25073	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная установка автоматической пожарной сигнализации, проводная АУПС и СОУЭ- 3-го типа; 1 ПГ; внутренний противопожарный водопровод	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 68 Федерального закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты: 4.1, 5.2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального Закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты: 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, СП 4.13130.2013 «Системы правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 29, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 78, 80, 87, 88 табл. 21, 22, 23, 24 Федерального Закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.10 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ст. 89, табл. 28, 29 Федерального закона 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о	Выполняется

	пути и выходы	требованиях пожарной безопасности»; пункты: 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.21. 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 , 4.3.6 , 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8 , 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.17, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.3 , 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.15, 5.2.21 СП 1.13.13.0.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 6, пункты: 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11 , 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, 83, 84, 91 Федерального закона 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 1.2, приложение А1 свода правил 5.1330.2009 Системы противопожарной защиты . Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; пункты: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4 , 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ст. 84, 91 Федерального закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-30 , 31-40, 41-50, 51, 55 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007г. N645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; пункты: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 , 37, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78 , 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404 , 406, 407, 408, 409, 413 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года 1479).	Выполняется