

«15» июня 2023 г.

Регистрационный № 91-08-2023-009595



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Пансионат «Трискеле»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Решетников Владимир Федорович**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 321911200106915

ИНН: 910812158360

Место нахождения объекта защиты:

**Респ Крым, г Судак, ул Юбилейная**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**27.12.2012**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | III   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 15  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1000  |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 5700  |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 6   |

| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |  |   |  |                                      |                                       |   |             |
|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Автоматическая пожарная адресная сигнализация.<br>Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа |  |   |  |                                      |                                       |   |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска проведена 18.05.2023 года. Расчетная величина пожарного риска 3,875 *10<sup>-7</sup>. Перечень и тип систем пожарной защиты: наличие систем автоматической пожарной сигнализации выполнена по нормам. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией: Тип 3. Система состоит из речевых извещателей «Рокот-2», световых табло над выходами из помещений, схем эвакуации на каждом этаже. Пожарный водопровод с 5 выводами (пожарными кранами, укомплектованными пожарными рукавами)</p> |  |  |   |  |                                      |                                       |   |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>  |  |  |   |  |                                      |                                       |   |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении/не выполняется   |  |   |  |                                      |                                       |   |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между     | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент   | Выполняется  |  |   |  |                                      |                                       |   |             |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | зданиями и сооружениями   | о требованиях пожарной безопасности» (ст. 69); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)» (пункты 4.3, 5.2).  |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности » (пункт 5).   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 части 1 ст. 90); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)» (п. 8.1, 8.6, 8.7). | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 31, 57, 58,87); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)» (п.                  | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | 5.1, абз.2 п.5.2.1, 5.2.6, 5.2.6).   |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 53, части 1,7,10 ст. 89); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (пункты 4.2, 4.3, 4.4).   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 части 1 ст. 90); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)» (пункт 7.1).   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 54, 62, 83, 84, 86, 91); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 5, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.11, 6.3, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1-6.6.5, 6.6.7, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 7.1.3, 7.2.2, п.2 таб. А.1); СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>пожарной сигнализации» (пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8); СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования» (пункты 3, 4, 5 6, п.4 таб.7.2 раздела 7); СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)» (пункт 7); СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»» (пункт 6.2).</p> |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4 и 7 ст. 83, ч.2 ст. 84); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 6.1.1, 6.1.4); СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3, 4, 5.1, 5.3).</p>                       | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>  | <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.2-6, 16, 23, 27, 29-32, 34-37, 43, 48-50, 54-56, 60, 65, 71, 73, 84-86,</p>   | Выполняется |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 392-395, 397, 398, 400, 403, 404,<br>406, 407, 409, 413); ГОСТ<br>12.1.004-91 «Система стандартов<br>безопасности труда (ССБТ).<br>Пожарная безопасность. Общие<br>требования (с Изменением N 1)»<br>(пункт 4). |  |
|--|---|--|