

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» сентября 2023 г.

Регистрационный № 91-08-2023-015332



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Склад ГСМ производственной базы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102125820

ИНН: 9102059190

Место нахождения объекта защиты:

296200, Респ. Крым, р-н. Раздольненский, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	30

1.6.	Объем здания, куб. м	97	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Отсутствуют	
2.			
<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>			
Не проводилась			
3.			
<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.			
<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, табл. 1, 4.20, 5.2.2, 5.2.6.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479- п.48, п75, - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г №1479 п.16д, п 23, п24, - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г ст.52, ст53, ст.89 - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.3; п 4.2.5, п 4.2.7, п.4.4.1, п.5.1.1, п.5.2.5, п.5.2.14. - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.3, п 5.2.2. - СП 7.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.5.1, п. 6.1,	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.23, п.25, п27д. - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г ст.53, ст.89(1,2,7) ст.134 - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п 4.1.3, п.4.2.6.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст.90(2). - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.5.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.36 - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83(4,7,9) - СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.4.2, п 4.4, п. 5.3. - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Выполняется

		<p>автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п 3.6, п 3.7, п.310, п 3.14, п.3.19, п 3.21, п.3.22, п 3.26, п 5.1, п 5.4, п 5,8, п 5,12, п 5.15, п 5.21, п 6.1.1 - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст.62. - Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.50</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>- Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.23, п.37. - Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.5, п.15, п.35, п.60. - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52(1), ст.59(1), ст82(9), ст 84(1), ст. 87(3), ст. 88(1,2,3,13), ст.90. - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.57, ст.58, ст.60. - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1 - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6. - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на</p>	Выполняется

		<p>объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.7 - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.4.7, п.4.10 - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.7.10, п.6.7.11. - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5.0</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>- Правил противопожарного режима в РФ, утв Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 п.12, п.2, п.3, п.8, п.9, п.10, п.11, п.16, п.21, п.22, п.30, п.32, п.55, п.65, п.67. - ФЗ №.123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.26, ст.27(21) - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.2</p>	Выполняется