## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Крым

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» октября 2023 г. Регистрационный № 91-08-2023-016256



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Учебно-производственный корпус (литера Р) ГБПОУ РК "РКИГ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РОМАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 9102056337

ОГРН/ОГРНИП: 1149102118494

Место нахождения объекта защиты:

295000, Респ Крым, г Симферополь, ул Дыбенко, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1917

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	127	
	здания, кв. м		

	i			
1.6.	Объем здания, куб. м			1148
1.7.	Количество этажей			3
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	H	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	радио (беспроводн типа. ПК – прилегают (городская	С – адресно- оканальная (ая); СОУЭ – 3-го нет ПГ - 1 ед. на цей территории (водопроводная сеть).
2.	Онания намария	ого риска, проведенна	na no 262 222	
20 и зна удал по	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)  В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. По результатам расчета по оценке пожарного риска, максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска для учащихся учебно-производственного корпуса (Литер Р), расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, 14 составляет 0,131 · 10-6, что не превышает предельно установленное ФЗ-123 от 22.07.2008 г. значение 1 ·10-6.			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Исх	одя из собственной оценки р составі			ьих лиц от пожара
4.		ении мероприятий по		ию пожарной
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
		<u>защиты</u>		<b>,</b>
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ( Утверждены Постановлением Прав ительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). п.п. 4.3, 4.6, 4.11 п.п. 4.14 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.1; п. 2 ч. 1 ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.1, 4.2, 4.3. ч. 4 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 71, 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); п.п. 7.1, 8.1в, 8.6, 8.9, 8.12 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 1, 3, 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 1, п. 2 ч.ч. 1, 2, 3, п. 3 ст. 53	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	,	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 26, 72 Правил	
		противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены	
		Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). п.п. 7.1, 7.2, СП 4.13130.2013. «Свод	
		правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям».	
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 1, 2 ст. 54; п.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.3, ч.4, ч.5, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п.6.1, ч.5; п.6.2, ч. 6 СП 484.1311500.2020 СВОД ПРАВИЛ. Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	проектирования.  п. 9 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  "Технический регламент о	Выполняется
	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	требованиях пожарной безопасности"; п.п. 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.21, 6.2.11,	

работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел 6.6, 7.1. СП 484.1311500.2020 СВОД ПРАВИЛ. Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования. п.п. 3.3, 3.5 ч.3, п. 5.3 ч. 5 СП 3.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	
4.9. Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 2.1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16a, 166, 16д, 16e, 163, 16к, 16и,16o, 17.1, 21, 22, 23, 25, 26, 27a, 276, 27в, 27г, 27д, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35a, 356, 35в, 35г, 35д, 35e, 35ж, 35з, 35и, 36, 37, 42, 43, 44, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержден ы Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). п.п. 4.1.23, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, раздел 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 СП 9.13130.2009 «СВОД ПРАВИЛ. Техника пожарная ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации». п.п. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 22, 24 приложения № 1 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,	Выполняется

i		1
	требований к содержанию	
	указанных программ и категорий	
	лиц, проходящих обучение по	
	дополнительным	
	профессиональным программам в	
	области пожарной безопасности".	