Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«26» декабря 2023 г.
Регистрационный № 91-08-2023-024428

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Багеровская детская школа искусств" Ленинского района Республики Крым
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Багеровская детская школа искусств" Ленинского района Республики Крым
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1159102029140 ИНН: 9111012223

Место нахождения объекта защиты:
298227, Респ Крым, р-н Ленинский, пгт Багерово, ул Ленина, Здание 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
21.11.1956
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	255

1.6.	Объем здания, куб. м	2551
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Неадресная, проводная автоматическая пожарная сигнализация на базе ППКОП "Лунь-11", средства оповещения людей на случай пожара 2 типа. Система пожаротушения - не регламентирована; ВПВ - 2 ПК; НПВ - не регламентировано.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не производился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 руб. 00 коп. (ноль рублей ноль копеек)	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные	Выполняется

	зданиями и сооружениями	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 пункт 65; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 69; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 4.3, ч. 5.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 48; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности" п. 5.2, табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 71, п. 73; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям": п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п.8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 13, п. 16(е), п. 23; СП 2.13130.2020 Системы пожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п.5.2.3, п. 5.2.7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 5.4.5, п. 5.4.16, п. 6.7.1; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 7.7; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 88	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: ч.1. п.2, п. 16 п.п. д-ж, п.17 п.п. а, б, п. 23, п. 24, п. 26, п. 27, п. 36, п. 37; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 89 (за исключением пункта 15); СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.12, п. 4.2.14, п. 4.12.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18 - п. 4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.4.1 - п. 4.4.4, п. 7.1.1, п. 7.1.3, п. 7.1.5, п. 7.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 26, п. 71; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 82 ч. 2; СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям": п. 7.1, п. 7.3, п. 7.5, п. 7.7, п. 7.8, п. 7.14	Выполняется
4.7.	Системы	Правила противопожарного	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 10, п. 16 "е, о", п. 32, п. 37, п. 42, п. 48, п. 54 - 56, п. 60; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62, ст. 82 - 86, ст. 91; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.13.1.1, 13.1.9, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.3., 13.3.6; СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Требования к эксплуатации: п. 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5 - 4.1.8, 4.1.11 - 4.1.16, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.22 - 4.1.24, 4.1.26 - 4.1.36, 4.1.40, 4.2.1 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1 - 4.4.6, 4.4.10, 4.4.12 - 4.4.15, 4.4.18, 4.4.21, 4.5.1 - 4.5.4, 4.6.1, 4.6.6, 4.7.1 - 4.7.6, 6.1.2 - 6.1.4, табл. А., Б.1, 8.1 - 8.6, 8.9 - 8.12 прил. Г; СП 3 .13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: п. 3.3 - 3.5, п. 4.1 -4.8, п. 5.1 - п. 5.3.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 89; СП 7.13130.2013 "системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п. 6.24	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 2-5, п.10, п. 11, п. 12, п. 13, п.14, п. 16, п.17, п. 18 (абз. 2), п. 19, п. 23, п. 26, п. 27, п. 32, п. 35 - 37, п. 48, п. 49, п. 54, п.60, п. 65, п. 67, п. 71, п. 73, п. 77, п. 93, п. 94, п. 392-394, п. 395 - 400, п. 403 - 407, приложение №1; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 6, ст. 53, ст. 54, ст. 57, ст. 58, ст. 60, ст. 62, ст. 64, ст. 69, ст.82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 91, ст. 103, ст. 105, ст.134, ст. 137; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности" ст. 22, ст. 34, ст. 37; Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 г. "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа ... " п. 1-4, п. 6-11.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.