




**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Игровой центр "Тутакрута"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Приходько Ирина Николаевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315910200134805 ИНН: 911108974700

Место нахождения объекта защиты:
298302, Респ Крым, г Керчь, ул Пирогова, Дом 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	637

1.6.	Объем здания, куб. м	7653
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Автоматическая установка пожарной сигнализации безадресного типа на базе ППКП ВЭРС-ПК 4П; 2) Система оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа – светозвуковые оповещатели с надписями «ВЫХОД» и «ПОЖАР»; 3) В качестве источника противопожарного водоснабжения могут использоваться 2 (Два) существующих пожарных гидранта, расположенных по ул. Советская на расстоянии 129 и 158 м, и 1 (Один) гидрант по ул. Самойленко на расстоянии 169 м.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с выполнением требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной		

безопасности, возможность нанесения ущерба имуществу третьих лиц в случае пожара на декларируемом объекте исключается. Страхование не проводилось. Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (Ноль) рублей 00 копеек.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- части 1 и 2 статьи 69, статьи 71 и 74, часть 1 статьи 76, таблица 20 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 4.3-4.13, табл. 1 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- статья 62, части 1-3 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- часть 1 статьи 58, части 1 и 2 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 71, 72, 74, подпункт д) пункта 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- статьи 35, 57, 58, 88, части 1-7 статьи 137, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 5.2.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»; - пункты 5.2.1-5.2.4, 5.2.6-5.2.8, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.18, табл. 6.15 Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- статья 53, части 1, 2, 8, 10-12, 14, 15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - подпункты д), ж) пункта 16, пункты 17, 23, 25, 27,	Выполняется

		28, 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 5.2.1-5.2.6, 7.1.4, 7.1.6-7.1.11, 7.4.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - пункты 7.6.2, 7.6.3 Свода правил «СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 7.1-7.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- статьи 53-56, часть 3 статьи 81, часть 2 статьи 82, части 4-7 и 9 статьи 83, части 1-4, 7-11 статьи 84, 86, 91, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 6.1 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - пункт 4.1, таблица 3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений,	Выполняется

		помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - пункты 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, таблицы 1 и 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.11, 6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1-6.6.3, 6.6.5, 6.6.27, 6.6.36, 7.2.1, таблицы 1 и А.1 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - пункты 5.1, 5.2, 8.4, 8.6-8.10, таблицы 1 и 2 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; - пункт 7.2, пункт 5 таблицы Ж.1 Свода правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	- части 4-7.1, 9, 10 статьи 83, части 1-4, 7-11 статьи 84, части 2-4 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.27, 7.1.1-7.1.4, 7.2.1 Свода правил СП 484.1311500.2020	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- части 1-4 статьи 5, части 1-3 статьи 48, статья 49, части 1-4 статьи 51, части 1-3, 5, 6 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 2-19, 23-28, 31, 32, 35-37, 41, 54-56, 60, 65, 98, 392-394, 395, 397, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 413, приложение 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.23, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А и Б свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	Выполняется