


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«28» февраля 2024 г.
Регистрационный № 91-08-2024-002996

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры с. Береговое"
Муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДОМ
КУЛЬТУРЫ С.БЕРЕГОВОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1159102037820

ИНН: 9108105220

Место нахождения объекта защиты:

298179, Респ. Крым, г. Феодосия, с. Береговое, ул. Приморская, д. 11Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.10.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1431
1.6.	Объем здания, куб. м	14980
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства НВП "Болид" -адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ДИП 34 А-03» (86 шт. +9 резерв); -адресные дымовые линейные извещатели «С2000-ИПДЛ исп.60» (7 шт. +1 резерв); -извещатели пламени "Тюльпан 1-1 (ИП 330-1-1)" Полисервис 2 шт. +1 резерв; -адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3АМ исп.01» 27 шт. +3 резерв. Построение СОУЭ производилось на компонентах системы оповещения, в состав которой входят: -световой указатель «ОПОП 1-8» ООО «КБ Пожарной Автоматики» 30 шт.; -речевой оповещатель НВП «Болид» 20/10/5 Вт «ОПР-С 120.1» 22 шт., 3 Вт «ОПР-С 103.1» 45 шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек.			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3. табл. 1, п. 4.11, п. 4.12.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 3 ст. 68 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1., п. 5.1.	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	пожарной техники	года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6 ст. 63, п. 1 ст. 90 Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.71 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изм.№ 1) п. 8.6., п. 8.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, п. 2, п. 5, п.6 ст. 87, п. 1, п.5 ст. 88, табл. 21, табл. 22.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 4, п. 8, п. 10 ст. 89, п. 1, п. 2 ст. 53 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5., п. 4.2.6.,п. 4.3.1., п. 4.3.2., п. 4.3.3., п.4.3.4., п. 7.6.1., п. 8.3.3. Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26, п. 27, п. 29, п. 30, п.31.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 27, п. 392, п. 397 СП 1.13130.2009 СП	Выполняется

		<p>1.13130 от 19.03.20 N 194 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, п. 4.1.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пункты 1, 2, 3 и т.д.)</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.1., п. 6.1.2., п. 6.1.3., п. 6.1.4., п.6.1.6., п.6.4.1., п.6.6.3., п. 6.6.4., п. 6.6.27, п. 7.1.3. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности п. 3.38; п. 3.39; п. 3.40; п. 3.42. Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 48, п. 50, п. 52. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (пункты 1, 2, 3 и</p>	Выполняется

		т.д.)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.1.1., п. 4.1.8., п. 4.1.11, п. 4.1.27, п. 4.1.28, п.4.1.32, п. 4.1.33, п.4.1.40, п.4.2.4, п. 4.2.5., п. 4.4.1, п. 4.4.21, п. 4.5.1, п. 4.5.4., прил. А	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 22, п. 23, п. 26, п. 27, п.29, п.32.,п. 35, п. 36, п. 53, п. 54, п. 395, п. 397, п. 398, п. 400, п. 406, п.410.	Выполняется