## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Крым

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» июня 2024 г.

Регистрационный № 91-08-2024-009906



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус № 1 (Литер А) ООО " Санаторий "Славутич"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Славутич"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102025160

ИНН: 9101000606

Место нахождения объекта защиты:

298510, Респ Крым, г Алушта, ул Красноармейская, Дом 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.10.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	17	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1149	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	5747	
1.7.	Количество этажей	5	

1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	1. Система автоматической
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожарной сигнализации
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	«Болид» 2. Система наружного
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	противопожарного
	противопожарные водопроводы)	водопровода от 2 пожарных
		гидрантов, расположенных на
		территории объекта на
		кольцевой сети диаметром 150
		мм. Противопожарный водоем
		-1 объёмом 500 м2 3. Система
		внутреннего
		противопожарного
		водопровода от 25 пожарных
		кранов, диаметром 50 мм. 4.
		На каждом этаже в комплекте с
		пожарным водопроводом в
		специальном
		противопожарном шкафу
		установлены по одному
		огнетушителю.

## 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Q=9,8\*10 -7., что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Прилагается: Расчет индивидуального пожарного риска 1 корпуса (Литер А) г. Алушта, ул. Красноармейская д.20 на 287 л., в 1 экз.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

По собственной оценке 10000 рублей (Десять тысяч рублей) примерно

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	защиты_			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 (п. 65) Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4,6,69) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям» (п.4.2, 4.3, 4.13)	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.1-3, ст.62,, ч.2 ст.63, ч.1 п.1-3, ч.3 ст.68) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 (п. 48,53) СП-8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.4.1, 4.2, 4.3, 5.5.,5.2, 5.12)	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008г	Выполняется	

	пожарной техники	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст 4,6, п. 6 ст.63, п.1 ч.1 ст.90) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 (п.71-72) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (п.8.1.,8.6.,8.7.,8.8.,8.9.)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется
	решения, степень	о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности» (ст 4,6,ст. 30,	
	конструктивной пожарной	ст.31,ст.57,58, ч.1 ст.80, ч.1-2, 5-6, ст.87, ч. 1-2,4,6, ст. 137, таблица	
	опасности	21,22,28) Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020г	
		№1479 (п.13,15) СП2.13130.2020	
		«Системы противопожарной	
		«системы противопожарной защиты. Обеспечение	
		огнестойкости объектов защиты»	
		(п.5.2.7, 5.4.16, 6.5.6)	
4.5	06	, ,	D
4.5.	Обеспечение безопасности	' ' *	Выполняется
	людей при возникновении	№123-ФЗ «Технический регламент	
	пожара, эвакуационные	о требованиях пожарной	
	пути и выходы	безопасности» (ст 4,5,6,п.2,5 ст.52,	
		ст. 53, ч.1-3,ч.7,8, ч.10-11, ч.14	
		ст.89, ч.1-3, ч.5-6, ч.18 ст.134	
		таблица 28) Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 (п.5,9,16,26,27,29,30,36,37)	
		1\\(\frac{1}{7}\) \(\(\frac{11.3}{3}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}\), \(\frac{1}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{3}\), \(\f	
ı	1	ı	

	I	G	
		СП 1.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы.»	
		$(\pi.4.1.2, 4.2.5., 4.2.9, 4.2.16, 4.2.18,$	
		4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5-	
		4.3.7, 4.4.1-4.4.4)	
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008г	Выполняется
	пожарно-спасательных	№123-ФЗ «Технический регламент	
	подразделений при	о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности» (ст47, п.6. ст.63, п.3	
	_	ч.1 ст.80, ч.1-3 ст.90) Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020г	
		No 1479 (π.17,26,48,71,72,393,394)	
		СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничения распространения	
		пожара на объектах защиты»	
		(п.7.1.,7.2.,7.3.,7.10.,7.14.,7.16.)	
4.7.	Системы	Федеральный закон от 21 декабря	Выполняется
1.7.	противопожарной защиты	1994г №69 «О пожарной	Выполимется
	(системы противодымной	безопасности» (ст.19) Федеральный	
	защиты, пожарной	закон от 22.07.2008г №123-ФЗ	
	сигнализации,	«Технический регламент о	
	пожаротушения,	требованиях пожарной	
	оповещения и управления	безопасности» (ч.1, п.1-2 ч.2 ст.86,	
	эвакуацией, внутренний и	ч.3 ст.52, ч.1 п.3 ч.2,ч. 3-4 ст. 53,	
	наружный	ч.1-2 ст.54, п.2-3 ч.1, ч.4-5,ч.7, ч.10	
	противопожарные	ст. 83, ч.1-2 ст.91,с.103, ч.2 ст.82,	
	водопроводы)	ч.1-3 ст 86) Правила	
	Водопроводы)	противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020г	
	1	№1479 (п.54,55) СП 3.13130.2009	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		«Системы противопожарной	
		«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	
		«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при	
		«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	

		4.1-4.8,5.1-5.5., раздел 6,7) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (4.1.,4.2.,4.3, 4.4, 4.5, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.5, 13.1.1, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.13., 13.4.1, 13.15.3, 13.14.1, 13.14.13, 13.15.15, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 17.2, A.5 и А.3 приложение А, подпункт 4.2 пункта 4 таблице 3 приложения А) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопасности» (п.6.54, 6.60-6.62,6.65, 7.2.) СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (п.5.2, 5.12, 6.3, 6.4, 8.6, 8.7)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4 ст.83) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 (п.42,54,55,56,125) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (п.14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 4.5) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.	Выполняется

		Требование пожарной безопасности» (п.6.24)	
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 21.12.1994г	Выполняется
	технические мероприятия	№69 «О пожарной безопасности»	
	по обеспечению пожарной	(ст.1,21,25,37) Федеральный закон	
	безопасности объекта	от 22.07.2008г №123-ФЗ	
	защиты и	«Технический регламент о	
	противопожарный режим	требованиях пожарной	
		безопасности» (ст6.1, 133, 134, 87,	
		57, 100, 28, 20, 89) Правила	
		противопожарного режима в РФ	
		утвержденные Постановлением	
		Правительства Российской	
		Федерации от 16.09.2020 N 1479 (п.	
		2-6,13,15,26-29,41-43,67,68,85-87,2	
		86,287,406)	