



«30» сентября 2024 г.  
Регистрационный № 91-08-2024-016615

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное Автономное Образовательное Учреждение Среднего  
Профессионального Образования Республики Крым "Керченский медицинский  
колледж им.Г.К.Петровой"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
"КЕРЧЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Г.К.ПЕТРОВОЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102175474

ИНН: 9111008650

Место нахождения объекта защиты:

298302, Респ. Крым, г. Керчь, ул. Самойленко, зд. 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	317
1.6.	Объем здания, куб. м	6047
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор управления речевого оповещения Ария-10 с выводом на пункт подразделения пожарной охраны, прибор приёмно-контрольный охраннопожарный Гранд Магистр (версия 3) Извещатели пожарные дымовые опτικο-электронные ИП 212-87, огнетушители углекислотные переносные, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, наружных противопожарных гидрантов на территории учреждения нет. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий противопожарный гидрант, находящийся на расстоянии 3 м от здания ГАОУ СПО РК "Керченский медицинский колледж им.Г.К.Петровой", расположенного по ул.Самойленко, д. 25 в г.Керчи
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p> <p align="center">(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для</p>	

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 1 статьи 69 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Пункт 5.6.1; 5.6.2; СП4.13.130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункт 1, п.п 1-2 п. 2 статьи 68 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.8.5, п.8.8-8.12 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.4.4, п.4.5, п.5.2.2, п.5.2.9, п.5.6.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.1; п.5.2.2; п.5.2.7; п.5.4.4; п.5.4.5; п.5.4.18; п.5.4.19; п.6 Приказа МЧС России от 12.03.2020 года №151 "Об утверждении свода Правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п.г п.4.2.4; п.4.2.5; п.4.2.7; п.4.2.9; п.4.2.10; п.4.2.22; п.4.3.1; п.7.12.1; 7.12.3 Приказа МЧС России от 19.03.2020 г. №194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1, п.3 ст.90 Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.1-7.3, п.7.5, п.7.6 "СП 4.13130.2013.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ст.54 Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности"; п.6.1.1; п.6.2.1; п.6.6.1 Приказа МЧС России от 31.07.2020г. №582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования".	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.1, п.2, п.3, п.4, п.5-7 ст.83 Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.1.1; п.6.1.2; п.6.1.4; п.6.1.5 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 5 Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.2-5, п.9,16, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394, 402-403, 407-409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.4.1.1, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28 СП 9.13130.2009	Выполняется