Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» января 2025 г.
Регистрационный № 91-08-2025-001190

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Ф5.2, нежилое здание (Функциональное назначение; (кадастровый номер - 90:07:090201:65), склад готовой продукции (полное наименование объекта защиты)
Общества с ограниченной ответственностью «Пролив 1873»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛИВ 1873"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1249100003393 ИНН: 9111030769

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Крым, р-н. Ленинский, с. Осовины, ул. Первомайская, зд. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.03.2000
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	279

1.6.	Объем здания, куб. м	1005
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты отсутствует. Имеется: Аналоговая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа под управлением приемно-контрольного прибора «С2000М». Имеется: Наружное противопожарное водоснабжение – 2 ПР объёмом 50м3 и 100м3 в радиусе 95 м от здания.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма застрахованного от пожара имущества в соответствии со страховым полисом № 255-000924 от 20.11.2024 составляет 500 тыс. рублей (пятьсот тысяч рублей) 00 коп. (ноль копеек).	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69, часть 1); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункт 65).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 62, 68 (части 1, 2, 3, 4)); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 48, 49); СП 8.13130.2020 (пункты 5.2 таблица 3, 5.17, 10.4, 10.5, 10.10, 12.7).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 90); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 71, 72).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 57, 58, 59 (пункты 1-2), 80,87, 88, 134 (части 1-4), 137, таблицы 21, 22); Правила противопожарного режима в РФ,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 13, 15); СП 4.13130.2013 (пункты 4.3, 4.7, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.11, 6.3.20, 6.10.5.1, 8.6).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 52, 53, 89); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 23, 26, 27, 28); СП 1.13130.2020 (пункты 4.3.2, 4.3.6, 4.3.12, 8.1.1, 8.3.1).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 90).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 54, 62, 68, 82, 84); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 48, 54); СП 484.1311500.2020 (пункты 5.12, 5.13, 5.14, 5.21, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1, приложение А); СП 486.1311500.2020 (пункты 4.1 таблица 1, 4.3); СП 10.13130.2020 (пункт 1.4).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	требованиях пожарной безопасности» (статьи 55, 56, 83, 85). Свод Правил 3.13130.2020 (пункты 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, таблица 2).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статьи 25, 37, 38); Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 4 (части 4, 5), 60, 64); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 2, 3, 4, 5 ,9 ,10, 11, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 48, 49, 54, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 397–400, 402 – 407, 409, 413); Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.