Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Крым

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» марта 2025 г.

Регистрационный № 91-08-2025-003542



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостевой дом ИП Аристова Анастасия Александровна

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Аристова Анастасия Александровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 319774600599698 ИНН: 772379648310

Место нахождения объекта защиты:

296584, Респ Крым, р-н Сакский, с Прибрежное, тер Дачный массив Морское, ул Евпаторийская, Здание 50 к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.06.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	10	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	307	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	3227	

1 7	V о жило отпо отпожей			3	
1.7.	Количество этажей	· ·	тт		
	Категория наружных устано	•	H	е имеет	
	опасности, категория здани	2 0			
	пожарной и взрывопожарной опасности				
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
1.0	складского назначения)	,	, T.C C	IONIO II a	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты		AПС и С	ОУЭЛ 3 типа	
	(системы противодымной за	-			
	сигнализации, пожаротуше				
	управления эвакуацией, вну				
	противопожарные водопров	воды)			
2.	Owarwa wawanwa				
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	l ·		-	<u>.</u>	
	1 -	ожарного риска, а также			
	дополнительных инженер	ого значения уровня пожа			
	·	то значения уровня пожа тип систем противопожар			
1	<u>-</u>				
	Расчет пожарного риска объекта защиты не проводился на основании п.3 ст. 6				
	Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам				
	арнои осзопасности», а такж зработки, предоставления и	•		-	
_	зраоотки, предоставления и дора МЧС России декларац		• •	-	
3.		<u>го ущерба имуществу т</u>	_	_	
	(Заполняется самостоятель			• •	
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводя	тся реквизи	ты документов	
		страхования)			
		Отсутствует			
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по о	<u>беспечени</u>	ю пожарной	
	безопасности, выполнен	ие которых должно об	беспечиват	<u>гься на объекте</u>	
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативных	к правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных до	окументов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопас	сности,	выполняется/не	
		перечень статей (частей,	, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих тре	бования		
		пожарной безопасности	к объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	ст. 69 Федерального за	акона №	Выполняется	
	расстояния между	123-ФЗ «Технический ро			
	зданиями и сооружениями	требованиях пожа			
		-			

		безопасности» табл. 1 п. 4.3, п. 4.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.1, п.8.6, п.8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.1, п.8.6, п.8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ст. 32, 57, 58, 87, 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

4.6.	пути и выходы Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	безопасности» п. 6.7.1, табл.6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ст.53 ч.2,3 ст.88 ч.19, ст.89, табл.28,29,134 ч.1 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5, п. 4.3.3, п. 7.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы	Выполняется
		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.1, п. 7.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.8.	взаимодействие оборудования	п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» П.13.1.11,п.13.1.12,п.13.2.2,п.13.3.2,п.13.3.4,п.13.3.6,п.1 3.3.12,п.13.4.1,п.13.15.2-13.15.4,п.13.15.12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 31,	Выполняется

по обеспечению безопасности об	бъекта XVIII, р	36, 41, 43, 84, 85, раздел раздел XIX Постановление
защиты и		ельства РФ от 16 сентября
противопожарн	*	№ 1479 "Об утверждении
		противопожарного режима
	в Ро	оссийской Федерации"