

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» июля 2025 г.

Регистрационный № 91-08-2025-010426



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Детский сад № 16 «Ручеёк»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "РУЧЕЁК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102178928

ИНН: 9105006990

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 27А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.0979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1131
1.6.	Объем здания, куб. м	7013
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется адресная система пожарной сигнализации (СПС). Пороговая (безадресная). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа имеется.. Имеется внутренний противопожарный водопровод. Пожарные краны рассредоточены, укомплектованы рукавами, стволами. Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на городской сети на расстоянии не более 200 метров от здания.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым «Детский сад № 16 «Ручеёк», по адресу 296102, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, 27 а, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в</p>	

год. Индивидуальный пожарный риск $R = 2,592 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 100 000 рублей</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, статья 69 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности, чем требования табл. 9 СНиП II-К.2-62); СП 4.13130.2013: пункт 4.3 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности, чем требования табл. 9 СНиП II-К.2-62)</p>	<p align="center">Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, статья 99 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности, чем требования раздела 2 СНиП II-Г.3-62, п. 9.11 СНиП II-К.2-62); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» п. 5.3, табл. 3, пункты 8.8, 8.9, 8.13 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной</p>	<p align="center">Выполняется</p>

		безопасности, чем требования раздела 2 СНиП II-Г.3-62, п. 9.11 СНиП II-К.2-62);	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 90 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности, чем требования раздела 8 СНиП II-К.2-62); СП 4.13130.2013: пункты 8.6, 8.8, 8.9 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности, чем требования раздела 8 СНиП II-К.2-62).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 87, 88 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности чем СНиП II-Л.2-72* и СНиП II-А.5-70); СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.7.1, табл. 6.9 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности чем СНиП II-Л.2-72*).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 89 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности чем СНиП II-Л.2-72*); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.1, п. 4.2.1-4.2.22, п. 4.3.1-4.3.7, п. 4.3.11, п. 4.3.12, п. 4.4.1-4.4.9, п. 4.4.12, п. 4.4.15, п. 4.4.16, п. 4.4.23,, 5.2.1 -5.2.5 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной	Выполняется

		<p>безопасности чем СНиП II-Л.2-72* и СНиП II-А.5-70); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): п. 5, 9, п.п. А, Б п. 17, 17.1, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 84, 86.</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 7.1, 7.3-7.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): пп. 12, 17, 26, 48, 49, 71, 72</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 56, 82, 85; СП 7.13130.2013: п. 6.24, 7.2-7.20, 7.22, 8.1, 8.2, 8.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): 41, 42, 43. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 54, 82, 83, 91, 103 СП 484.1311500.2020: пп. 1.1, 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.14, 6.3-6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464: в целом. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): п. 10, пп. Е п. 16, 54. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 54, 82, 84, 91. СП 3.13130.2009: п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7; Правила противопожарного режима в</p>	Выполняется

	развития	<p>табл.2. 7. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 4.1-4.12, табл. 1, СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности п.4, таблицы 1-4 6.3, 6.6. п. 3.1. СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 9 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункты 4, 5, 6, 7, 8 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.5, 6,7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479): пп. 2-6, 8-18, 22-38, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 63, 65, 70-73, 84, 86, 392-394, 395-404, 406, 407, 409,</p>	Выполняется

	413. Ст 34, 37, 38,39 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ»	
--	--	--