Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» июля 2025 г.
Регистрационный № 91-08-2025-011407

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Азово-Черноморский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК»)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739548032 ИНН: 7729133509

Место нахождения объекта защиты:
г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, зд. 12А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
06.12.1996
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	65

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3280
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресная проводная на базе оборудования Сигнал – 20 М (ППК); Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа на базе оборудования Сигнал – 20 М (ППК).

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сведения нет.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3, таблица 1, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.11, п. 4.15 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288); п. 65 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1 ст. 62, ч. 2 ст. 62, ч. 3 ст. 62, ч. 1 ст. 68, ч. 2 ст. 68, п. 3 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.3., таблица 3, п. 8.5., п. 8.6., п. 8.8., п. 8.9., п. 8.10., п. 8.12., п. 8.1.14., п. 8.13., п. 8.15., Свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225); п. 48, п. 49 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008	Выполняется

		N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.4, п. 8.2.6, п. 8.2.7, п. 8.2.8 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288); п. 71, п. 72 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1 ст. 52, п. 5 ст. 52, п. 6 ст. 52, ст. 57, ст. 58, п. 1 ст. 59, п. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 87, ч. 2 ст. 87, ч. 3 ст. 87, ч. 5 ст. 87, ч. 6 ст. 87, ч. 7 ст. 87, ч. 9 ст. 87, ч. 10 ст. 87, ч. 11 ст. 87, ч. 1 ст. 88, ч. 2 ст. 88, ч. 3 ст. 88, ч. 5 ст. 88, ч. 6 ст. 88, ч. 7 ст. 88, ч. 8 ст. 88, ч. 9 ст. 88, ч. 11 ст. 88, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст.134, ч. 3 ст. 134, ч. 4 ст. 134, ч. 5 ст. 134, ч. 12 ст. 134, ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 137, ч. 4 ст. 137, ч. 5 ст. 137, ч. 6 ст. 137, таблица 21, таблица 22, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1., п. 4.2., п. 4.3., п. 4.4., п. 4.6, п. 4.7., п. 4.8., п. 5.2.1., п. 5.2.2., п. 5.2.3., п. 5.2.4., п. 5.2.5., п. 5.2.6., п. 5.2.7., п. 5.2.8., п. 5.3.1., п. 5.3.2., п. 5.3.3., п. 5.3.4., п. 5.3.5., п. 5.3.6., п. 5.4.1., п. 5.4.2., п. 5.4.3., п. 5.4.4., п. 5.4.5., п. 5.4.6., п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.4.7., п. 5.4.8, п. 5.4.9., п. 5.4.10., п. 5.4.11., п. 5.4.13., п. 5.4.14., п/п «а» п. 5.4.16., п/п «б» п. 5.4.16., п/п «в» п. 5.4.16., п/п «г» п. 5.4.16., п/п «д» п. 5.4.16., п/п «е» п. 5.4.16., п/п «ж» п. 5.4.16., п. 5.4.17., п. 5.4.18., п. 5.4.20., п. 5.4.21., раздел 6, п. 6.1.1., таблица 6.1., таблица А1, таблица А2 Свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утвержден Приказом МЧС России от 12.03.20 N 151); п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 6.2.2 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями); п. 13, п. 15, п. 25, п. 33 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 2 ст. 51, п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 53, ч. 4 ст. 53, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 55, ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89, ч. 2 ст. 89, ч. 3 ст. 89, ч. 3.1 ст. 89, ч. 4 ст. 89, ч. 8 ст. 89, ч. 10 ст. 89, ч. 11 ст. 89, ч. 12 ст. 89, ч. 14 ст. 89, ч. 15 ст. 89, ч. 6 ст. 134, таблица 28, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5, п. 9, п. 14, п/п	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«д» п. 16, п/п «а» п. 17, п/п «б» п. 17, п/п «г» п. 22, п. 23, п. 26, п/п «а» п. 27, п/п «б» п. 27, п/п «в» п. 27, п/п «г» п. 27, п/п «д» п. 27, п. 28, п. 31, п. 36, п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.1.1., п. 4.1.2., п. 4.1.4., п. 4.1.5., п. 4.1.6., п. 4.1.7., п. 4.2.1., п. 4.2.2., п. 4.2.3., п. 4.2.4., п. 4.2.5., п. 4.2.6., п. 4.2.7., п. 4.2.8., п. 4.2.9., п. 4.2.11., п. 4.2.12., п. 4.2.13., п. 4.2.14., п. 4.2.15., п. 4.2.16., п. 4.2.17., п. 4.2.18., п. 4.2.19., п. 4.2.20., п. 4.2.21., п. 4.2.22., п. 4.2.24., п. 4.2.25., п. 4.2.26., п. 4.2.27., п. 4.2.28., п. 4.3.1., п. 4.3.2., п. 4.3.3., п. 4.3.4., п. 4.3.5., п. 4.3.6., п. 4.3.7., п. 4.3.8., п. 4.3.11., п. 4.3.12., п/п «в» п. 4.4.1., п/п «д» п. 4.4.1., п/п «е» п. 4.4.1, п. 4.4.2., п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.5., п. 4.4.6., п. 4.4.7., п. 4.4.8., п. 4.4.10., п. 4.4.11., п. 4.4.12., п. 4.4.15., п. 4.4.20., п. 4.4.22., п. 8.1.8, п. 8.2.1, п. 8.2.5, п. 8.2.7, таблица 15, п. 8.2.10, таблица 16, п. 8.2.11, таблица 17, п. 8.2.12, таблица 18 Свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы" (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.20 N 194)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 11 ст. 52, ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.1 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 1 ст. 51, ч. 2 ст. 51, ч. 3 ст. 51, ч. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 82, ч. 3 ст. 82, ч. 4 ст. 82, п. 2 ч. 1 ст. 83, п. 3 ч. 1 ст. 83, ч. 4 ст. 83, ч. 5 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 9 ст. 83, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ч. 3 ст. 84, ч. 4 ст. 84, ч. 7 ст. 84, ч. 8 ст. 84, ч. 9 ст. 84, ч. 1 ст. 84, ч. 11 ст. 84, ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 91, ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103, ч. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.1, п. 3.2, п. 4.1, п. 4.2, раздел 6, таблица 1, раздел 7, п. 17 таблицы 2 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173); п. 13.1.1, п. 13.1.4, п. 13.1.6, п. 13.1.8, п. 13.1.9, п. 13.1.10, п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.1, п. 13.2.2, п. А.10, таблица А.1, таблица А.3, приложение О Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175); п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.10, п. 4.13, п. 4.14 Свод правил СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. N 115) п. 5.2., таблица 2, п. 5.10., п. 5.11., 8.5., п. 8.6., п. 8.8., п. 8.9., п. 8.10., п. 8.12., п. 8.1.14., п. 8.13., п. 8.15., Свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225); п. 10, п/п «е» п. 16, п/п «о» п. 16, п. 54, п. 55 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 83, ч. 5 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 9 ст. 83, ч. 4 ст. 84, ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103, ч. 4 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.4, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173); п. 13.3.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 13.3.4, п. 13.3.6, п. 13.3.7, п.13.3.8, п. 13.3.9, п. 13.3.10, п. 13.3.11, п. 13.3.12, п. 13.3.13, п. 13.3.14, п. 13.3.15, п. 13.3.16, п. 13.3.17, п. 13.3.18, п. 13.4.1, п. 13.6.1, п. 13.6.2, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.1, п. 13.14.2, п. 13.14.3, п. 13.14.4, п. 13.14.5, п. 13.14.6, п. 13.14.7, п. 13.14.9, п. 13.14.10, п. 13.14.11, пункт 13.14.12, п. 13.14.13, п. 13.15.1, п. 13.15.2, п. 13.15.3, п. 13.15.4, п. 13.15.7, п. 13.15.11, п. 13.15.13, п. 13.15.14, п. 13.15.15, п. 13.15.19, 13.15.20, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, приложение М, приложение Н, приложение П Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	абз. 3 ст. 21, ст. 25 Федерального закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч.1ст.5,ч.2ст.5,ч.3 ст.5,ч.4ст.5, п.1ч.1 ст.6,ч.3ст.6,ч.5 ст.6,ст.6.1.,ч. 1ст.48,ч.2ст.48,ч.3ст.48,ст.49, ст. 50,ст.52,ч.1ст.60,ч.2ст.60 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1,п.2,п.2.1,п.3,п.4,п .5,п.8,п.10,п.12,п.13, п.14,п.15,п/п«а»п.16,п/п«б»п.16,п/п«в»п.16,п/п«г»п.16,п/п«д»п.16,п/п«з»п.16,п/п«е» п.16,п/п«к»п.16,п/п«л»п.16,п/п«м» п.16,п/п«н»п.16, п/п«о»п.16,п/п«а»п.17,п/п «б»п.17, п.17.1,п.18,п.19,п.23,п.25,п.26,п.27,	Выполняется

		п.28,п.31,п.32,п.33,п.34,п.35,п.36,п.37,п.41,п.43,п.48,п.49,п.54,п.55,п.56,п.60,п.65,п.67,п.71,п.72,п.73,п.90,п.121,п.122,п.123,п.126,п.130,п.395,п.396,п.397,п.398,п.399,п.400,п.401,п.402,п.403,п.404,п406,п.407,п.409,п.413, приложение N1, приложение N4 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 1 приложения N2, пункт 2 приложения N2, пункт 3 приложения N2, приложение N3 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806;п.4.1,п.4.2,п.4.4,п.4.5,п.4.6,п.4.8,п.4.9,п.4.11,п.4.12,п.4.14,п.4.15,п.4.16,п.4.17,п.4.18,п.4.21,п.4.22,п.5.11,приложение А,приложение Б Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст); п. 5.1, таблица 1, п. 5.2, приложение А, приложение Б Свода правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2009 г. N 182)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.