Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Крым

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» октября 2025 г. Регистрационный № 91-08-2025-016999



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Офисные помещения Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОССИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027800000084 ИНН: 7831000122

Место нахождения объекта защиты:

295000, Респ Крым, г Симферополь, пр-кт Кирова, Дом 36

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|---|------------------------------|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов | |
| | | управления учреждений, | |
| | | проектно-конструкторских | |
| | | организаций, информационных | |
| | | и редакционно-издательских | |
| | | организаций, научных | |
| | | организаций, банков, контор, | |
| | | офисов | |
| 1.4. | Высота здания, м | 12 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 2351 | |
| | здания, кв. м | | |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | | | 7053 |
|------|--|---|--|---|
| | Количество этажей | | | 3 |
| | Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) | й, сооружений по ой опасности | Н | е имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрон | ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный | автоматиче сигнали оповещени эвакуацие противопожа отсутству пож.гидрант | ная система еской пожарной изации, 2 тип ия и управления ей, внутренний прный водопровод ует, наружный ты установленные е сети водоканала |
| 2. | Оценка пожарно | го риска, проведенна | ая на объект | е защиты |
| | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| | | не проводился | | |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | | |
| | ма ущерба имуществу треть | | | |
| 4. | Сведения о выполно безопасности, выполнен | ении мероприятий по ние которых должно защиты | | _ |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тримарной безопасност защиты | документов пасности, ей, пунктов), ребования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | Федеральный закон "Т регламент о требовани | | Выполняется |

| | зданиями и сооружениями | безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.69, ст. 71; Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям п. 4.3, табл. 1, 4.16, 4.18, 4.19, 5.1.3, 5.5.2. | |
|------|---|---|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.62, 68; Свод правил 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п. 4.1,4.2, 5.2, 8.2, 8,3, 8.7 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.90; Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям п. п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.62, 68. ст. 30,31,57,58, 87, 88, 137, таб 21, 23, 24; Свод правил 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты: п. п. 5.2.1-5.2.3, 5.2.7, 5.4.2-5.4.3, 5.4.5, 5.4.17. | Выполняется |

| | | -5.4.18, 6.7.1, таб. 6.11 | |
|------|--|---|-------------|
| 1.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.53 ч.2 ч.3, ст.89, таб. 28, 29; Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы: п 4.2.5, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 7.13.1,7.13.2) | Выполняется |
| 6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 90; Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям: п. 7.1 - 7.3, 7.6. 7.16 | Выполняется |
| 7. | Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3, ст. 54, 82 ч.1,.2, 4, 5, ст.83, ст. 91, ст.84, ст.103; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты:6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1-6.3.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1-6.6.4, 6.6.15, 6.6.16. 6.6.27. 7.1.3. 7.2.1) | Выполняется |
| J.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.6; Свод правил | Выполняется |

| I | C HILVERIADULINAL CHOTOMOS | 6.13130.2013 системы | |
|------|----------------------------|--|-------------|
| | с инженерными системами | | |
| | зданий и оборудованием, | противопожарной защиты | |
| | работа которого | электрооборудование: п.4.1-4.3, | |
| | направлена на | 4.7, 4.12, 4.14; Свод правил 52, 12220, 2016, астастрация в м | |
| | обеспечение безопасной | 52.13330.2016 естественное и | |
| | эвакуации людей, тушение | искусственное освещение | |
| | пожара и ограничение его | ст.7.1.17.1.4, 5.1, 5.3, 5.9, 5.11, | |
| | развития | 5.14 | |
| 4.9. | Организационно- | Постановление Правительства РФ | Выполняется |
| | технические мероприятия | от 16.09.20 г. № 1479, раздел | |
| | по обеспечению пожарной | І.п.1-4, 5, 14, 16, 23, 26, 27, 32, 35, | |
| | безопасности объекта | 36, 41, 54, 60, раздел ІІ.п. 65,66, III | |
| | защиты и | п.77, XVIII п.393, 394 XIX п.395, | |
| | противопожарный режим | 397, 400, 406, 407; ΓΟCT | |
| | | 12.1.004-91 ССБТ п.: 2.1-2.3, | |
| | | 3.1-3.4, 3.7-3.8, 4; Федеральный | |
| | | закон "Технический регламент о | |
| | | требованиях пожарной | |
| | | безопасности" от 22.07.2008 N | |
| | | 123-ФЗ ст.6, ст.63, ст.64; Свод | |
| | | правил 9.13130.2009г. Техника | |
| | | пожарная. Огнетушители. | |
| | | Требования к эксплуатации" (утв. | |
| | | Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N | |
| | | 179)ст.4.1.19, 23, 24, 27-29, 32,33, | |
| | | 34, 40, ст.4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, | |
| | | 4.3.1-4.3.3, 4.4.1Приказ МЧС | |
| | | России от 18.11.2021 г. № 806 "Об | |
| | | определении Порядка, видов, | |
| | | сроков обучения лиц, | |
| | | осуществляющих трудовую или | |
| | | служебную деятельность в | |
| | | организациях, по программам | |
| | | противопожарного инструктажа, | |
| | | требований к содержанию | |
| | | указанных программ и категорий | |
| | | лиц, проходящих обучение по | |
| | | дополнительным | |
| | | профессиональным программам в | |
| | | области пожарной безопасности" | |
| | | п.1-4, 6, 7, 11-19, 24 | |
| | | 11.1 1, 0, 7, 11 17, 27 | |