



«17» декабря 2025 г.  
Регистрационный № 91-08-2025-020569

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Механические мастерские**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК-ТЕРМИНАЛ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1159102070335

ИНН: 9111015626

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Крым, р-н. Ленинский, пгт. Ленино, ул. Шоссейная, зд. 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**02.04.2015**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | III   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 2   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 82  |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 213   |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 1   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | Не имеет  |  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АУПС неадресного типа; СОУЭ 2-го типа; НПВ 2 ПВ (1000м3 каждый)   |  |
| <b>2.</b>   |  |   |  |
| <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |   |  |
| Оценка не проводилась   |  |   |  |
| <b>3.</b>   |  |   |  |
| <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  |  |   |  |
| не проводилась  |  |   |  |
| <b>4.</b>   |  |   |  |
| <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>  |  |   |  |
|   | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                      | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | ч. 1 ст. 69, ст. 100 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.2 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения | Выполняется                                      |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | пожара на объектах защиты.<br>Требования к<br>объемнопланировочным и<br>конструктивным решениям»  |             |
| 4.2. | Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение   | ч. 2,4 ст. 68 Федерального закона<br>от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>«Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности»; пункты 5.3, 7.3, 7.5,<br>7.6, 7.8, 10.1-10.6 СП 8.13130.2020<br>«Системы противопожарной<br>защиты. Источники наружного<br>противопожарного водоснабжения.<br>Требования пожарной<br>безопасности»  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для<br>пожарной техники   | п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона<br>от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>«Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности»; п.10.10 СП<br>8.13130.2020 «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Источники наружного<br>противопожарного водоснабжения.<br>Требования пожарной<br>безопасности» пункты 7.1, 8.1, 8.6,<br>8.8, 8.9, 8.16 СП 4.13130.2013<br>«Системы противопожарной<br>защиты. Ограничение<br>распространения пожара на<br>объектах защиты. Требования к<br>объемнопланировочным и<br>конструктивным решениям» | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной<br>опасности | ст.57, ст.58, ст.59, ст.87, ст.88<br>Федерального закона от 22.07.2008<br>№ 123-ФЗ «Технический регламент<br>о требованиях пожарной<br>безопасности»; пункты 5.4.2, 5.4.3,<br>5.4.5, 6.1.1, табл. 6.1 СП<br>2.13130.2020 «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Обеспечение огнестойкости   | Выполняется |

|      |  | объектов защиты»  |             |
|------|--|---|-------------|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ч.1,2 ст. 53, ч.1,3,8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 8.1.8 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7.1, 7.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст. 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1-5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункты 13.1.1, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.4.1, 13.13.1, 13.14.1-13.14.6, 13.14.9, 13.15.2, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.10, 13.15.12-13.15.15, 14.3, 15.1-15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»   |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | пункты 14.1-14.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 1-4,10-13,19,23,51,52,54- 56,60, 121-123 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Выполняется |