

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Крым
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» июня 2026 г.

Регистрационный № 91-08-2026-009349



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Бахчисарайский
психоневрологический интернат"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1149102131848

ИНН: 9104002979

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Крым, р-н. Бахчисарайский, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2050

1.6.	Объем здания, куб. м	17427							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС "Стрелец-Мониторинг", "Стрелец-Интеграл"							
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>									
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>									
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 33%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 33%;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57,	Выполняется							

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009

		<p>№260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013</p>	Выполняется

		<p>"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 -</p>	Выполняется

		<p>4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о</p>	Выполняется

требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

		Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к</p>	Выполняется

		<p>объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение</p>	Выполняется

		<p>огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137,</p>	Выполняется

		<p>138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.8.	Размещение, управление и	1. ППР "Правила	Выполняется

<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы</p>
---	---

		<p>фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>1. ППР "Правила противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012: пункты; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105, 116, 117, 122, 141, 460, 461, 462, 463-480. 2. ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 134, 137, 138. 3. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации": пункты: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40. 4. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2. 5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты" пункты: 5.2.3. 6. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и</p>	Выполняется

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл.1, табл.2. 7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 4.2, 4.4, 5.2. 8. ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" (утв.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 №260-СТ) пункты 4.2, 4.4. 9. СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177) пункты 4.1, 4.3.