

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Севастополю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«26» февраля 2026 г.
Регистрационный № 92-08-2026-002694

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание железнодорожного вокзала Севастополь

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1159102022738

ИНН: 9102157783

Место нахождения объекта защиты:

г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1950

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1728
1.6.	Объем здания, куб. м	10671
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация «Рубеж – 2 ОП», система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Тромбон-ПУ-8», внутренние пожарные краны РУ50 – 6 ед., наружные гидранты Д150 – 2 ед.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Расчет пожарного риска не проводился, на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Исходя из собственной оценки ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек.		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69, п. 1. СП 4.13130.2013 «Система
		Не выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями), п. 4.3. табл. 1, п. 4.4, п.6, табл. 3</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 5.2 табл. 2, п.5.4., п. 6.3.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 п.1. СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями), п. 4.3, п. 6.2.10</p>	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 57, ст.58, ст. 87, ст. 88, ст. 137, табл. 21, табл. 22, табл. 23, табл. 24 СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.2.7, п. 5.4.18, п. 5.4.20, п. 6.1.1 табл. 6.1. СП 4.13130.2013 «Система</p>	Не выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями) раздел 6, п.2, пп. 6.2.1, пп.6.2.2, пп. 6.2.21</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 88, ст. 89, табл. 28, табл. 29. Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479) п. 23. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, п. 4.2.3, п.4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.10, п. 4.2.17, п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.4.4, п. 8.1.2, п. 8.2.2, п. 8.2.4, табл. 15</p>	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 п.1. СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями) раздел 7, п. 7.1., п.7.4, п. 7.5, п. 7.10, п. 7.13</p>	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст. 56, ст. 62, ст. 82, ст. 84 п.1, п.2, п.3, п. 4, п. 7, п. 9, п. 10, п. 11, ст. 91, ст. 103 СП 484.1311500.2020 «Системы</p>	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.2.1, п. 6.3.3, п. 6.5.1, п. 6.6, раздел 7, табл. А1. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 5.2 табл. 3, п. 6.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.56 п.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3, п. 7.6.6, п. 7.6.7, п. 7.6.8, п. 7.6.9, п. 7.6.10, п. 7.6.11. СП 6.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.4, п. 4.8, п.4.9, п. 4.10, п. 4.12, п. 4.13, п. 4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации» п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 16, п. 17, п. 22, п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 41, п. 43, п. 44, п. 45, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 56, п. 57, п. 60, п. 61, раздел	Выполняется

