Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» июля 2025 г.

Регистрационный № 93-08-2025-010788

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229300094946 ИНН: 9308013908

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Донецкая Народная, г. Донецк, ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1937

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	270
1.6.	Объем здания, куб. м	55115
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Наличие автоматической пожарной сигнализации: отсутствует(требуется); Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 9 ПК с соединительными головками типа «Богданова» диаметром 50 мм. Расположены на трубопроводе диаметром 50 мм, запитаны от городской водопроводной сети. Укомплектован только 1 ПК рукавом и стволом РС-50. Насосы повысители отсутствует; Наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует(требуется); Наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: отсутствует(требуется); Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители) имеются огнетушители марки ОП-9 - 3 шт, ОП (9)- 3 шт, ОУ (2) – 4 шт, ОП (5)– 2 шт. Всего 12 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются	

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Паспорт безопасности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 26 ГОРОДА ДОНЕЦКА" 2023 г.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ "Об организации работы по противопожарной безопасности в ГБОУ «Школа №26 г.о. Донецк»в 2024-2025 учебного года" от 30.08.2024 г. №164	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Приказ "Об организации работы по противопожарной безопасности в ГБОУ «Школа №26 г.о. Донецк»в 2024-2025 учебного года" от 30.08.2024 г. №164	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ "Об организации работы по противопожарной безопасности в ГБОУ «Школа №26 г.о. Донецк»в 2024-2025 учебного года" от 30.08.2024 г. №164	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Паспорт безопасности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 26 ГОРОДА ДОНЕЦКА" 2023 г.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Приказ "Об организации работы по противопожарной безопасности в ГБОУ «Школа №26 г.о. Донецк»в 2024-2025 учебного года" от 30.08.2024 г. №164	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.18 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Паспорт безопасности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 26 ГОРОДА ДОНЕЦКА" 2023 г.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Приказ "Об организации работы по противопожарной безопасности в ГБОУ «Школа №26 г.о. Донецк»в 2024-2025 учебного года" от 30.08.2024 г. №164	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ "Об организации работы по противопожарной безопасности в ГБОУ «Школа №26 г.о. Донецк»в 2024-2025 учебного года" от 30.08.2024 г. №164	Выполняется