

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Донецкой Народной
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» июля 2025 г.

Регистрационный № 93-08-2025-010935



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУ ДНР «ЦГБ Г.ТОРЕЗА» - инфекционное отделение

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.ТОРЕЗА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229300085585

ИНН: 9304011650

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Донецкая Народная, г. Торез, ул. Паши Ангелиной, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.07.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1269	
1.6.	Объем здания, куб. м	4825	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией нет, внутренний противопожарный водопровод от водонапорной башни.	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	- Статья 69, Федерального закона	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», - Пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Пункты 5.1, 8.5, 8.8 - 8.12, 11.2, 11.3,11.4, таблица1 СП 8.13130.2020	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункт 6 статьи 63, подпункт1пункта1статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ;- Пункты 71,72,74, подпункт д) пункта 393 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N1479;- Пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-Пункт 5.2.2. СП4.13130.2013;-Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14,Таблица 6.12 СП2.1э130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Статья 53, пункт 1,2,4,7,8, 10-15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;- Подпункт д),ж) пункта16, пункты 17, 23,25,27,28,31 , подпункт а) пункта393 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;- Пункты 4.1.2, 4.2.7- 4.2.22, 4.3.1-4.3.8,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12,5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 СП1.13130.2020;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;- Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1СП 7.13130.2013;- пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2,13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12,	Не выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.4.1,13.13.1-13.13.3, 13.14.1,13.14.2,13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4,13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5,Приложение АСП 5.13130.2009;- пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1,5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009;- пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10,4.1.13 , 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10СП 10. 1 31 30.2009; Пункты 5.1, 8.5, 8.8 - 8.10, 8.12, 11.2 -11.4. таблица 1СП 8.13130	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394,397, 400, 402-403, 407-409, 411-413постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;- пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27,4.1.28, 4.1.32, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4,4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложение А, ГСП 9.13130.2009	Выполняется