

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Донецкой Народной
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» августа 2025 г.

Регистрационный № 93-08-2025-012216



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ Г.Т. БЕРЕГОВОГО"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ Г.Т. БЕРЕГОВОГО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229300027857

ИНН: 9308004660

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Донецкая Народная, г. Донецк, ул. Гонимова, д. 17А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.05.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3654
1.6.	Объем здания, куб. м	15168
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Все помещения оборудованы:</p> <p>1. АПС приёмно-контрольным прибором Кирас 4П.1.; 2. Извещатели дымовые (СПД 3.2); Установлен комплекс аппаратуры оповещения о пожаре "VELLEZ DIGITAL MESSAGE SOURCE", в состав которого входят световые оповещатели "ВЫХОД", громкоговорители "VELLEZ". Система включается в автоматическом режиме при срабатывании АПС. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака по всей площади. Имеются огнетушители. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от 3 пожарных гидрантов (ПГ) и одного ПВ.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	Не проводился
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 Федерального закона №123-ФЗ, СП4.13130.2013 пункты 4,3-4,13.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ, СП 8.13130.2020 пункты 5.1;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 пункты 7.1;8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.35 и 58 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 пункты 6.6.1;6.7.10-6.7.14; таблица 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53 и 89 ФЗ-123 и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1. - 4.1.17. ППР, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. пункты 23;24;26;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ч. 1 ст. 90 ФЗ-123 СП 4.13130.2013 пункты 7.1-7.3;7.5;7.	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 84 ФЗ-123 и СП 3.13130.2020 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (пункты 3.3-3.5; 4.1-4.4; 4.6;4.8;5.1;5.3-5.5; таблицы 1, 2); СП 484.1311500.2020«Системы противопожарной защиты» СП 485.1311500.2020«Системы противопожарной защиты» СП 486.1311500.2020«Системы противопожарной защиты» СП 7.13130.2013 (пункты 6.1; 6.8; 6.9;6 6.22; 8.1)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 (пункты 6.1;6.2;6.8; 8.6), Ст. 82,83,84,85,88,103 Федерального закона ФЗ123	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 4,5,6 Федерального закона ФЗ-123, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (с изменениями) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ППР, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. пункты 30;35;36;48;50;54	Выполняется