## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» октября 2025 г. Регистрационный № 94-08-2025-016510



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики "Стахановская специализированная школа № 10"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "СТАХАНОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 10"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 9407003989

ОГРН/ОГРНИП: 1229400053849

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Луганская Народная, г. Стаханов, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 0

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	9	

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		2349
1.6.	Объем здания, куб. м		28245	
1.7.	Количество этажей		3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной		Не имеет	
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	еречень и тип систем противопожарной защиты		имеется
	(системы противодымной з			
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и		
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный		
	противопожарные водопров	воды)		
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	я на объект	ге защиты
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указывают			
	расчетные значения г	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных м	мероприятий для
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
		Оценка не проводилась		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	<del>-</del>
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	ятся реквизи	ты документов
		страхования)		
	_	не проводилось		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполне	ние которых должно (	<u>обеспечива</u>	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативнь	их правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных д	документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется
		устанавливающих тр		
		пожарной безопасност	и к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	ч.1 ст.69 Федеральног	о закона от	Выполняется
	расстояния между	22.07.2008 № 123-Φ3. 3	5.4.2, 6.7.15,	
	зданиями и сооружениями	табл. 6.13 СП 2.131	30.2020	
		"Системы противоп	ожарной	
			1	

Ì	ı	1	l
		защиты. Обеспечение	
		огнестойкости объектов защиты".	
		п.5.1, 5.6 СП 4.13130.2013	
		"Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объекте защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное	Правила противопожарного	Выполняется
	противопожарное	режима в Российской Федерации,	
	водоснабжение	утвержденные Постановлением	
		Правительства РФ от 25.04.2012 №	
		390. Федеральный закон от	
		22.07.2008 № 123-Φ3	
		"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности". СП 8.13130 Свод	
		правил "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности".	
4.3.	Проезды и подъезды для	п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона	Выполняется
	пожарной техники	от 22.07.2007 № 127-ФЗ	
		"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности" п. 7.1, 8.1 СП	
		4.13130.2013 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объекте защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям"	
4.4.	Конструктивные и	ч.1 ст. 6, 87, 57, 58, 59. ч.2, 6, 9	Выполняется
	объемно-планировочные	Федеральный закон от 22.07.2008	
	решения, степень	№ 123-ФЗ "Технический регламент	
	огнестойкости и класс	о требованиях пожарной	
	конструктивной пожарной	1	
	опасности	"Системы противопожарной	
		защиты. Обеспечение	

		огнестойкости объектов защиты". СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1, 2, 3, 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.1, 2, 3 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 4 ст. 4, 48, 49, 50 ст. 81, 82, 83, 84, 91 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". СП 484.1311500.2020, 486.1311500.2020.	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент	Не выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	о требованиях пожарной безопасности". СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования".	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется