

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Луганской Народной
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» ноября 2025 г.

Регистрационный № 94-08-2025-018521



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБДОУ ЛНР "Ровеньковский ясли-сад комбинированного вида" "Ладушки"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "РОВЕНЬКОВСКИЙ
ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ЛАДУШКИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229400076267

ИНН: 9409007033

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Луганская Народная, г. Ровеньки, ул. Ленина, д. 100

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	8	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	29	
1.6.	Объем здания, куб. м	750	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	огнетушители ОП-8 звуковое оповещение и световые знаки пожарной безопасности «Выход»	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Ф 1.1			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка пожарного риска не проводилась, согласно ч.4 ст. 3 ст. 6 Федерального закона			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Приказ о назначении ответственных и утверждении	Выполняется

зданиями и сооружениями

документации по пожарной безопасности в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (руководитель назначает ответственным работника) (В соответствии с пунктом 2 раздела I и разделом XVIII ППР в РФ утв. Пост. Прав. №1479, ст. 37 ФЗ-№69 "О пожарной безопасности")

Приказ о назначении ответственных и утверждении документации по пожарной безопасности в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (руководитель сам является ответственным) (В соответствии с пунктом 2 раздела I и разделом XVIII ППР в РФ утв. Пост. Прав. №1479, ст. 37 ФЗ-№69 "О пожарной безопасности")

Приказ о порядке, видах и сроках проведения противопожарных инструктажей в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (В соответствии со ст. 25 ФЗ-№69 "О пожарной безопасности", пунктом 3 раздела I ППР в РФ утв. Пост. Прав. №1479, Приказом МЧС России №1120) Приказ о проведении целевого инструктажа в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (В соответствии с Приказом МЧС России №1120) Приказ о проведении внепланового инструктажа в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (В соответствии с Приказом МЧС России №1120) Приказ о проведении тренировки по эвакуации при ЧС в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (В соответствии с пунктом 9

		<p>раздела I ППР в РФ №1479) Приказ о проведении работ по очистке вентиляции в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (В соответствии с пунктом 43 раздела I ППР в РФ №1479)</p> <p>Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками учреждения дошкольного образования (ДОУ) раздела I ППР в РФ №1479, с приказом МЧС России №1120)</p> <p>Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте и повторного противопожарного инструктажа с работниками учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Программа целевого противопожарного инструктажа с работниками перед проведением плановых ремонтных работ в помещениях учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Программа внепланового противопожарного инструктажа с работниками</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Инструкция по пожарной безопасности в учреждении дошкольного образования (ДОУ) (основная) Инструкция о действиях при пожаре и эвакуации при ЧС в учреждении дошкольного образования (ДОУ) размер А3</p> <p>Инструкция по пожарной безопасности в помещениях администрации учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Инструкция по пожарной безопасности в складе инвентаря и материальных ценностей учреждения дошкольного образования (ДОУ) Инструкция по</p>	Выполняется

		<p>пожарной безопасности в медпункте учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Инструкция о действиях при пожаре и срабатывании АПС в дневное и ночное время персонала учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Инструкция по пожарной безопасности в кухне учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Инструкция по пожарной безопасности в складе продуктов учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Инструкция по пожарной безопасности в технических помещениях рабочих по обслуживанию зданий</p> <p>Инструкция по пожарной безопасности в гараже служебного автотранспорта учреждения дошкольного образования (ДОУ)</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Проведение практических тренировок по эвакуации 2025</p> <p>Обслуживание и перезарядка огнетушителей 2025</p> <p>Проведение инструктажей</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Отчет об итогах проведения практических тренировок по эвакуации при пожаре и ЧС в учреждении дошкольного образования (ДОУ)</p> <p>Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности)</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Соблюдается соответствующие нормы эвакуационных выходов</p> <p>Надежно закреплены поперек покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия. Соблюдается соответствующее состояние знаков пожарной безопасности.</p>	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Обеспечиваем подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения ДОУ для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Внутренний противопожарный водопровод огнетушители ОП-8	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Размещаются приборы и функциональные модули в помещении пожарного поста в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание. Высота от уровня пола до органов управления и индикации должна быть от 0,75 до 1,8 м.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Соблюдаются организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется