

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Луганской Народной
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» февраля 2026 г.

Регистрационный № 94-08-2026-002700



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
"АНТРАЦИТОВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
"АНТРАЦИТОВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229400039560

ИНН: 9410004566

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Луганская Народная, г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1947

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	28	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1501	
1.6.	Объем здания, куб. м	23938	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	отсутствует	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
не проводилась			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (изменения №1) Система противопожарной защиты. Ограничения распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	не выполняется СП 8.13130.2020 Система противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения Требования пожарной безопасности	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (изменения №1) Система противопожарной защиты Ограничения распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (п.:8.1;8.4;8.6;8.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (5.23; таблица 6.7.11;6.7.14; таблица 6.12)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы (4.1; 4.2;4.3; 4.4;5.1.3; 5.2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» (Ст.90)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	не выполняется СП 3. 13130.2009 Система противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности СП 484.1311500.2020 Свод правил Система пожарной сигнализации и автоматизация систем и противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	Не выполняется

	водопроводы)	<p>СП 7. 13130.2013 (изменения №1,№2) СП 7.13130.20213 Отопление, вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Противопожарные требования (п.7.1; 7.2; 7.6; 7.11; 7.12; 7.14; 7.19) СП8. 13130.2020 Система противопожарной защиты</p> <p>Источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности (п.4.1-4.4; 5.1; 5.12 таблица №1,2 СП 10. 13130. 2020 (п.: 4.1.1; 4.1.2; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.16 таблица №1.3)</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>не выполняется СП 484.</p> <p>1311500.2020 Свод правил Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 7. 13130.2013 (изменения №1) Отопление, вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Противопожарные требования (п.: 8.1; 8.5; 8.8)</p>	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного режима Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (п. 1.2;3;4.6; 7; 12; 14;20; 21-24; 30-33; 35-43; 48; 49; 57; 61-65; 70;74;75;77;97;339;343;348;349;395;414;463;464;465;466-475;478 ;480;483;484;486) Нормы пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организации» утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 (5;6;10-27;31;34-36; 39-40.</p>	Выполняется

		Приложение №1-3) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» в редакции 2017 (гл 1 ст.2, ст3, ст5. Гл.3 ст.10; гл6; гл.8 ст.26, ст.27, ст.34, ст.38, ст43, ст 46, ст.49; гл14 ст.51, ст.52, ст.53, ст.54, ст60,61,63,64; ст.85)	
--	--	---	--