

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Луганской Народной
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» апреля 2026 г.

Регистрационный № 94-08-2026-007096



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЯСЛИ-САД
"СКАЗКА" КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА Г. ПЕРВОМАЙСКА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЯСЛИ-САД
"СКАЗКА" КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА Г. ПЕРВОМАЙСКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229400024578

ИНН: 9407001935

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Луганская Народная, г. Первомайск, ул. Островского, д. 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.06.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций			
1.4.	Высота здания, м	7			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2860			
1.6.	Объем здания, куб. м	9793			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 руб. 00 коп.</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td> <td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</td> <td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Ближайшее здание находится на расстоянии от 50 до 100м	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Расстояние до ближайшего пожарного гидранта ПГ менее 29м расстояние до пожарного водоема - 1,2м расстояние до пожарной емкости - 600м	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Имеется проезд с распашными воротами без ограничения габаритов высоты, вокруг здания имеются проезды с твердым покрытием	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 Двухэтажное блочное здание, площадь 2860,8кв.м подвальное помещение 73,6кв.м, чердачных помещений нет. Кровля мягкая. Степень огнестойкости здания II. Класс конструктивной пожарной опасности - С1. Деревянных конструкций кровли нет.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 8.13130.2020 Обеспечено беспрепятственное прохождение людей по зданию. Организовано оповещение и управление движением людей, имеется план эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Имеется 14 основных выходов и 6 эвакуационных выходов, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, все выходы ведут на прилегающую территорию.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 Двери металлические, выполнены с устройствами для самозакрывания, с уплотнениями в притворах.	Выполняется
4.7.	Системы	СП 4.13130.2013 Система речевого	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	оповещения пожара через звуковую колонку, звуковой сигнал, 7 пожарных кранов, пожарный гидрант на территории - 29м, средства пожаротушения: огнетушители ОУ-3 - 2шт, ОУ-5 - 1шт, ОП-5 - 119шт	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009, СП 5.13130.2021 Система речевого оповещения о пожаре применяется, строительные конструкции и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующей II степени огнестойкости, класс пожарной опасности строительных конструкций - КО. Строительные конструкции не способствуют распространению горения, имеют малую и умеренную дымообразную способность. Объемно - планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания, препятствует распространению пожара между этажами.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ В учреждении установлен противопожарный режим, назначен ответственный за пожарную безопасность, разработаны инструкции по пожарной безопасности для персонала и обучающихся, обязательный инструктаж по графику, имеются информационные стенды с номерами телефонов вызова	Выполняется

	пожарной охраны, проводятся учебные тренировки по эвакуации обучающихся и персонала.	
--	--	--