

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Луганской Народной
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» мая 2026 г.

Регистрационный № 94-08-2026-007273



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЯСЛИ-САД
"РОСИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА Г. ПЕРВОМАЙСКА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЯСЛИ-САД
"РОСИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА Г. ПЕРВОМАЙСКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1229400082262

ИНН: 9407005810

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Луганская Народная, г. Первомайск, пер. Заводской, д. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |

| 1.4. | Высота здания, м | 6 | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------|
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1768 | | | | | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 10611 | | | | | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 2 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Внутренний противопожарный водовод имеется, наружный противопожарный водовод имеется, первичные средства пожаротушения (огнетушители) - 40шт. | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между | ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между | ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о | Выполняется | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | зданиями и сооружениями | <p>требованиях пожарной безопасности" гл.16, ст.69 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункты №4.3; таблица № 1; п. 5.2.2; 5.2.6).</p> | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | <p>Федеральный Закон от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" гл. 15, ст. 68 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (пункты № 4.1; 4.2; 5.1; 5.2).</p> | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.6, ст. 63; п.1, ст. 90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям" (№ 7.1; 8.1; 8.6; 8.7; 8.8).</p> | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таб.21, 22; п.8, ст. 87. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. " (п.№ 5.2.6; таб. 6.12 п. 6.7.10; таб. 6.13 п. 6.7.11).</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|----------------|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с. 89. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. " (п.№ 4.2.13 - 4.2.22; 4.3.2 - 4.3.7; 4.3.11; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.9; 4.4.16; 5.2.1 - 5.2.4). | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(пункты № 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП). | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | не выполняется | Не выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной | не выполняется | Не выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | <p>Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 "О противопожарном режиме" (п.№ 2-4; 12; 13; 16-18; 21-23; 26; 27; 30-324 35-38; 48; 50; 54; 60; 63; 392- 394; 395-400; 402-404; 406; 407; 409; 413; 465; 475; 478; 480; 486; приложение 1). Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утвержденный приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 (пункты№ 1-12; 14-36; 39-48; 50; 51-55; приложение №2 к п.14)</p> | Выполняется |